

Délégation Territoriale de la Meuse  
Pôle Santé Environnement / Service Eau

Affaire suivie par : A.GLORIAN  
Téléphone : 03 29 76 84 36  
Courriel : ARS-GRANDEST-DT55-VSSE@ars.sante.fr

Destinataire(s) :  
CA DU GRAND VERDUN  
COMMUNE DE THIERVILLE-SUR-MEUSE  
VEOLIA EAU

Bar-le-Duc, le 24 octobre 2023

## Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

### CA DU GRAND VERDUN

<p>Prélèvement : 00118299 Unité de gestion : 0678 CA DU GRAND VERDUN Installation : UDI THIERVILLE SUR MEUSE Point de surveillance : 0000001010 CONC. THIERVILLE SUR MEUSE Commune : THIERVILLE-SUR-MEUSE Localisation exacte : CRECHE LES LIBELLULES, 1 RUE BIEVELOT, ROBINET SANITAIRE</p>	<p>Prélevé le : 17 octobre 2023 à 08h54 par : N. THOMAS, EUROFINS Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE</p>
--	---

Analyses effectuées par : EUROFINS HYDROLOGIE EST 5401  
Type de l'analyse : D1D2 Référence laboratoire : 23M082885-001 T SISE : 24/10/2023

Mesures terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	17,3 °C				25,00
Température de l'air	22,0 °C				
Couleur (qualitatif)	0				
Aspect (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
pH	7,5 unité pH			6,50	9,00
Chlore total	0,10 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore libre	0,09 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore combiné	<0,05 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

#### Commentaires

Résultats d'analyses	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>CHARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>					
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1 NFU				2,00
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>					
Bactéries aérobies revivifiables à 22° - 68h	<1 n/mL				

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de l'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (art.D.1321-104 du CSP)

Délégation territoriale de la Meuse - 11 rue Jeanne d'Arc CS 50549 - 55013 BAR-LE-DUC Cedex - Tél. 03 29 76 84 01  
Siège régional : 3 Boulevard Joffre - CS 80071 - 54036 NANCY CEDEX - Tél. 03 83 39 30 30 - [www.ars.grand-est.sante.fr](http://www.ars.grand-est.sante.fr)

Résultats d'analyses	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>					
Bactéries aérobies revivifiables à 36°- 44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/100mL		0		
<b>MINERALISATION</b>					
Conductivité à 25°C	440 µS/cm			200,00	1 100,00
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>					
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0,10
Nitrites (en NO2)	0,01 mg/L		0,50		
<b>DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES</b>					
Acrylamide	<0,1 µg/L		0,10		
Epichlorohydrine	<0,03 µg/L		0,10		
<b>FER ET MANGANESE</b>					
Fer total	4 µg/L				200,00
<b>OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX</b>					
Cadmium	<0,01 µg/L		5,00		
Antimoine	<0,05 µg/L		10,00		
Chrome total	0,13 µg/L		50,00		
<b>COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS</b>					
Chlorure de vinyl monomère	<0,10 µg/L		0,50		
<b>HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES</b>					
Benzo(a)pyrène *	<0,003 µg/L		0,01		
Benzo(b)fluoranthène	<0,005 µg/L		0,10		
Benzo(g,h,i)pérylène	<0,005 µg/L		0,10		
Benzo(k)fluoranthène	<0,005 µg/L		0,10		
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	<0,005 µg/L		0,10		
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances)	<SEUIL µg/L		0,10		

### Conclusion sanitaire sur l'ensemble des résultats

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Préfet,  
 Pour la directrice générale de l'ARS,  
 Par délégation,  
 La responsable du service Eau,



Séverine COUDERT